

抄件

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 書函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：呂彥賓
聯絡電話：23431700-890
電子郵件：yp.lu@bsmi.gov.tw
傳 真：23431883

100

台北市中正區濟南路1段4號

受文者：經濟部標準檢驗局第六組物性技術科

發文日期：中華民國110年2月18日

發文字號：經標六字第11060003240號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本局110年2月4日召開「110年度第2次防火門檢測驗證一致性會議」紀錄，業已公布於本局商品檢驗業務專區電子佈告網頁，請自行於(<https://www.bsmi.gov.tw/wSite/lp?ctNode=8822&CtUnit=3082&BaseDSD=7&mp=1>) 網址下載參閱，請查照。

正本：國立成功大學安全防火研究中心、內政部建築研究所防火實驗中心、財團法人台灣建築中心、國家中山科學研究院化學研究所中科院青園實驗室、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花蓮分局、經濟部標準檢驗局資訊室、中華民國防火門商業同業公會(林建昌秘書長)

副本：

110 年第 2 次防火門檢測驗證一致性會議紀錄

- 一、開會時間：110 年 2 月 4 日(四)上午 10 時
- 二、開會地點：第六組電化教室
- 三、主持人：楊副組長紹經
- 四、出席人員：詳如簽名冊
- 五、討論議題：

紀錄：呂彥賓

議題(一)：

案由：AllCanDoor Kit 同型式判定事宜 (第三組)。

說明：

業者申請其研發 ACD Kit(由四元件「鉸鏈、二合一門弓器、門鎖、冷軋異型管材與防煙條」組成)，是否將 ACD Kit 從 3 大組成件(門樘、門扇、ACD Kit) 中予以獨立，對於其他已取得 CNS 11227-1 驗證之傳統單向開啟型式防火門之門樘、門扇得進行雙證結合。

決議：

因本議題牽涉複合框的案例，除業者須先考慮產品銷售方式是否屬應施或非應施範圍，預訂 3 月初與廠商討論後續適當驗證方案。

議題(二)：

案由：續前次一致性會議議題防火門五金零組件分類原則。

說明：

如何在防火門採用五金零組件應用上，能對五金零組件可以免經試驗，直接技術文件判定之案例。

決議：

考慮 110 年本局辦理防火門五金零組件標準檢測驗證研究計畫，未來五金零組件以定期會議討論，以議題為案例，目前收集標準任務分組為；中科院負責日本 JIS 標準；內政部建研所負責 EN 及 ISO 標準；成大防火負責 UL、ANSI 標準；第六、三組負責 CNS 標準，並請各試驗室及第三、六組「提供五金標準檢測驗證建議方案」、「列出五金驗證推動優先順序」以盤點出各國、區域標準走向及國際標準、實務做法，預計 110 年 2 月 19 日上午 10 時討論，請本局第三組、第六組與指定試驗室於 2 月 18 日下班前回復相關資料。

議題(三)：

案由：續前次一致性會議議題，防火門型式試驗報告公版格式，以利後續審查作業。

決議：

報告公版應以整份檢驗標準之測試項目，包括報告內欄位「備註」判定結果的寫法(如 pass, fail, 附件)，及請補充第 12、13 節等內容，本案由物性技術科汪漢定科長協助完成。

六、臨時動議：

議題(一)：本局認可指定試驗室核發之試驗報告編號字元最多已達 35 個字元，超過現行本局資訊系統輸入試驗報告編號字元數(30 字)。

決議：

已請資訊室協助修改擴增至 40 個字元，請各試驗室發出之試驗報告編號字元數限制在請勿超過 40 個字元內，如有困難，請先在一致性會議上評估配套方案。

議題(二)：防火門檢舉案經現場查核後之評定態樣。

決議：

防火門應施檢驗管制始點在商品出廠前及進口前應符合檢驗規定，如有無法判定之態樣請第六組及各分局先傳相關資料到本局 NAS 欄位(\\172.16.1.235\00-文件暫存區-全局之「1091130 防火門聯合檢查」資料夾)下，並通知第六組及各分局電郵進行討論，形成共識後再實施，避免發生不一致判定樣態。

七、預定 3 月 4 日(四)上午 10 時，在第六組會議室召開防火門檢測驗證一致性會議，請各單位若有待討論之事項，於 2 月 20 日前提提供，並於 2 月 29 日前提提供回覆意見，以利會議進行。

八、散會：中午 12 時



經濟部標準檢驗局

110年第2次防火門檢測驗證一致性會議

簽到名冊

時間：110年2月4日(四)上午10時

地點：本局第六組報驗發證大樓3F電化教室

會議主持人：楊副組長紹經

紀錄：呂彥賓

	服務單位	職稱	簽到	備註
1	本局			
2				
3	第六組	組長	連華元	
4		技士	江宜瑾	
5	物性所	技正	呂彥賓	
6	物性所	技士	蔡厚傑	
7	新竹分局	技正	林進祥	
8	高雄分局	技正	杜慶鳴	
9	台中分局	技正	葉政宏	
10	台南分局	技正	楊宗哲	
11	資訊室	管理師	李國賢	

服務單位	職稱	簽到	備註
台灣建築中心		李明賢	
:	組長	陳逸翰	
:		陳冠豪	
成大附中心		王又杰 黃奇翔	
建築研究所		詹宗玟	
消防公會	秘書長	林連昌	

