

應施檢驗耐燃建材類商品檢驗品目明細表 製表日期 108 年 11 月 29 日

| 品名        | 檢驗標準<br>檢驗項目                                                               | 檢驗方式          | 參考貨品<br>分類號列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐燃硬質纖維板   | 一、檢驗標準<br>CNS 9907「硬質纖維板」<br>(101 年 11 月 29 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、抗彎<br>強度及標示   | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 4411.92.10.00.2<br>4411.92.90.00.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 耐燃化粧硬質纖維板 | 二、檢驗標準<br>CNS 9907「硬質纖維板」<br>(101 年 11 月 29 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、耐衝<br>擊性及標示   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 耐燃輕質纖維板   | 一、檢驗標準<br>CNS 9907「硬質纖維板」<br>(101 年 11 月 29 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、甲醛<br>釋出量及標示  | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 4411.94.10.00.0.B<br>4411.94.90.00.3.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 耐燃合板      | 一、檢驗標準<br>CNS 11669「耐燃合板」<br>(97 年 5 月 7 日)<br>二、檢驗項目：<br>耐燃性、甲醛釋出量及標<br>示 | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 4412.10.11.00.9.A<br>4412.10.12.00.8.A<br>4412.10.91.00.2.A<br>4412.10.92.00.1.A<br>4412.31.10.00.5.A<br>4412.31.20.00.3.A<br>4412.33.10.00.3.A<br>4412.33.20.00.1.A<br>4412.34.10.00.2.A<br>4412.34.20.00.0.A<br>4412.39.10.00.7.A<br>4412.39.20.00.5.A<br>4412.94.11.00.8.A<br>4412.94.12.00.7.A<br>4412.94.21.00.6.A<br>4412.94.22.00.5.A<br>4412.99.31.00.9.A<br>4412.99.32.00.8.A<br>4412.99.40.00.8.A |

|                                              |                                                                      |               |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                              |                                                                      |               | 4412.99.51.00.4.A<br>4412.99.52.00.3.A |
| 岩綿裝飾吸音板(限檢驗 6mm 以上之岩綿裝飾吸音板)                  | 一、檢驗標準<br>CNS 10994「岩綿裝飾吸音板」(98 年 10 月 21 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示 | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6806.90.00.00.5.A                      |
| 岩棉襯板                                         | 一、檢驗標準<br>CNS 11701「岩棉襯板」(97 年 9 月 11 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、抗彎破壞載重及標示     | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6806.90.00.00.5.B                      |
| 木絲水泥板                                        | 一、檢驗標準<br>CNS 9456「木質系水泥板」(97 年 12 月 29 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示   | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6808.00.00.00.2.A                      |
| 木片水泥板                                        |                                                                      |               | 6808.00.00.00.2.B                      |
| 石膏板、強化石膏板<br>(限檢驗 9mm 以上之石膏板、12mm 以上之強化石膏板)  | 一、檢驗標準<br>CNS 4458「石膏板」(97 年 9 月 11 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示       | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6809.11.00.00.8.A                      |
| 裝飾石膏板(限檢驗 9mm 以上之裝飾石膏板)                      | 一、檢驗標準<br>CNS 4458「石膏板」(97 年 9 月 11 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、耐衝擊性及標示         |               |                                        |
| 防潮石膏板(限檢驗 9mm 以上之防潮石膏板)                      | 一、檢驗標準<br>CNS 4458「石膏板」(97 年 9 月 11 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、吸水時之剝離性及標示      |               |                                        |
| 珍珠岩板(限檢驗 8mm 以上之 0.5 珍珠岩板及 6mm 以上之 0.8 珍珠岩板) | 一、檢驗標準<br>CNS 13777「纖維強化水泥板」(100 年 9 月 15 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、抗彎強度及標示   | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6811.82.00.00.8.A                      |
| 矽酸鈣板(限檢驗 12mm 以上之 0.2 及 0.5                  |                                                                      |               | 6811.82.00.00.8.B                      |

|                                                                            |                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 矽酸鈣板【c 型】、5mm 以上之 0.8 矽酸鈣板【a 型】及 4mm 以上之 1.0 矽酸鈣板【a 型】)                    |                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |
| 爐渣石膏板（限檢驗 6mm 以上之 0.8 內裝用爐渣石膏板、5mm 以上之 1.0 及 1.4 內裝用爐渣石膏板、5mm 以上之外裝用爐渣石膏板） |                                                                        |               | 6811.82.00.00.8-C                                                                                                                                                    |
| 氧化鎂板                                                                       | 一、檢驗標準<br>CNS 14164「氧化鎂板」<br>(97 年 9 月 11 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示   | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6811.82.00.00.8-D                                                                                                                                                    |
| 纖維水泥板(限檢驗 4mm 以上之纖維水泥板)                                                    | 一、檢驗標準<br>CNS 3802「纖維水泥板」<br>(100 年 9 月 15 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示  | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 6811.82.00.00.8.E                                                                                                                                                    |
| 再生纖維水泥板(限檢驗 4mm 以上之再生纖維水泥板)                                                | 一、檢驗標準<br>CNS 14890「再生纖維水泥板」(100 年 9 月 15 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示   |               | 6811.82.00.00.8.F                                                                                                                                                    |
| 外裝用纖維強化水泥板（限檢驗 14mm 以上之外裝用纖維強化水泥板之裝飾外裝板）                                   | 一、檢驗標準<br>CNS 11699「外裝用纖維強化水泥板」(99 年 5 月 10 日)<br>二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示 |               | 6811.82.00.00.8.G                                                                                                                                                    |
| 耐燃壁紙（布）                                                                    | 經濟部標準檢驗局 100 年 5 月 18 日經標二字第 10020005310 號令修正「耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範」          | 監視查驗或<br>驗證登錄 | 3918.10.90.90.5.B<br>3918.90.90.00.7.B<br>3920.49.10.20.8.B<br>4814.20.00.00.4.B<br>4814.90.00.20.5.B<br>4814.90.00.90.0.B<br>5905.00.10.00.4.B<br>5905.00.90.00.7.B |

備註：1.全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。  
2.檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。