

## 109 年度「壁掛式陶質或瓷質面盆」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或委託製造商 進口商或委託進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	壁掛式陶瓷臉盆	HCG	AI 粉牙 /L358	未標示	和成欣業股份有限公司/臺北市內湖區行善路 398 號 1 樓 /02-27925511	兆鴻水電材料有限公司/苗栗縣苗栗市北苗里 24 鄰嘉慶 118 號 /037-326142~4	1800	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
2	洗面盆	caesar	515*460*200mm, BI 牙色 /L2152DH-BI	越南	凱撒衛浴股份有限公司/新北市三重區興德路 111-8 號 7 樓/ 02-85123712#151	鼎昇水電材料行/苗栗縣後龍鎮大庄里 16 鄰中山路 119 號 /037-727402~3	950	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
3	面盆	ALEX	W560*D460*H215mm, 牙色 /L3114	中國大陸	電光企業股份有限公司/新北市樹林區中山路 2 段 131 號 /0800-660666	宜欣水電材料行/桃園市中壢區環中東路 568 號/03-4351188	1140	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
4	壁掛式瓷質面盆	TOTO	L560*460*240/LW250CGU	未標示	台灣東陶股份有限公司/苗栗縣造橋鄉朝陽村 12 號 /037-611271	信冠實業股份有限公司中壢營業所/桃園市中壢區環中東路 2 段 138 號/03-2830426 (發票： 和泰佳實業有限公司/臺北市松山區民權東路 3 段 191 巷 103 號 /02-27160131)	2640	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
5	L-2245 面盆	E&T	520*450*200mm, 白色 /L-2245	臺灣	國寶窯業股份有限公司/桃園市大溪區大鶯路 1320 巷 151 號 /03-3894768	大巨光商行/桃園市中壢區環北路 29 號 1 樓/03-4921502	1400	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
6	壁掛單孔面盆	OVO	D50*W40*H17.5CM, 白色/ L3505S	中國大陸	京典衛浴股份有限公司/新北市蘆洲區集賢路 217 之 1 號 /02-89838833	中正水電材料有限公司/桃園市中壢區環北路 481 號/03-4536418	1267	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input checked="" type="radio"/> 耐承載性
7	摩拉面盆	YPN	440mm*530mm/M-101	臺灣	三友陶瓷股份有限公司/新北市鶯歌區大湖路 135 號 /02-26793535	日旺水電材料行/桃園市平鎮區文化街 17 號 1 樓/03-4918555	1207	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性
8	伊斯單孔陶瓷柱盆	CAN	520*440*805mm, 粉白 AW/ L-351S	臺灣	委製商：恒姓貿易有限公司/臺北市內湖區康寧路 3 段 99 巷 17 弄 24 號/02-26346536	特力屋股份有限公司新竹分公司/新竹市公道五路二段 469 號 2 樓/03-5751234	2990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 技術文件比對 <input type="radio"/> 耐承載性

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或委託製造商 進口商或委託進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
9	壁掛式陶瓷 臉盆	未標示	F2	未標 示	未標示	Yahoo 拍賣 賣家：I-HOME 網址： <a href="https://tw.bid.yahoo.com/item/100370320370">https://tw.bid.yahoo.com/item/100370320370</a>	3200	●商品檢驗標 識 ●中文標示	△技術文件比對 ●耐承載性
10	單孔長柱面 盆	INAX	615mm*455 mm*175mm/ GL-288VFC -TW-BW1	越南	未標示	普來利實業股份有限公司竹北 分公司/新竹縣竹北市縣政二路 186 號/03-5558086	3900	●商品檢驗標 識 ●中文標示	●技術文件比對 ○耐承載性

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定；「△」未申請型式認可證書或驗證登錄證書。

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準 CNS 3220-3「衛生陶瓷器—洗面盆」，進行「耐承載性」等項目。

(1)耐承載性：檢測陶瓷洗臉盆在無支撐情形下，須能承受 1.1 kN (113.4 kgf) 之垂直載重，載重 10 分鐘後不得產生龜裂或破損。

(2)技術文件比對：核對產品型號規格、外觀形狀及尺度與型式試驗報告是否相符。

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

本體應貼有「商品檢驗標識」(如圖例)。

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準 CNS 3220-3 查核。

a.製造廠商名稱或其商標。

b.種類名稱(瓷質或陶質)。

c.製造年月。

d.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測：「耐承載性」部分：2 件(項次 6、9)不符合檢驗標準要求，試驗過程發生破損或龜裂。

(2)技術文件比對：2 件(項次 9、10)不符合，項次 9 未申請型式認可證書或驗證登錄證書，項次 10 外包裝標示尺寸與技術文件之尺寸不符。

(3)標示查核：

a.「商品檢驗標識」：2 件(項次 9、10)未標貼附商品檢驗標識。

b.「中文標示」：5 件(項次 6、7、8、9、10)不符合規定，包括未以不可磨滅方式標示製造廠商名稱或商標、種類及製造年月，或商品未檢附施工及安裝說明書。