

**本局 111 年度「一般家庭用液化石油氣壓力調整器」專案購樣檢測結果彙整表**  
(計畫編號：111003029)

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	家庭用液化石油氣用調整器	永勝	P : 0.07~1.56MPa Q : 2.0kg/h R : 2.8kPa / 388AG	臺灣	製造商:永勝瓦斯器材有限公司 嘉義市下埤里下埤路57號 05-2370412	宗興瓦斯器材行 臺南市東區富裕里東門路二段301巷43弄2號 06-2374638	1800	○商品檢驗標識(R63279) ●中文標示(外箱標示) 1.未依規定標示調整器之種類(區別單段式或自動切換式調整器)。 2.未依規定標示貨物處理之注意事項。	總評：○ ○外觀 ○整壓性 ○安全裝置作動
2	家庭用液化石油氣用調整器	金鑽石	P : 0.07~1.56MPa Q : 3kg/h R : 2.8kPa / XP105	臺灣	製造商:張倉明君即金鑽石瓦斯器材工廠 台北市南港區三重路79巷8弄12號 02-26522258	製造商:張倉明君即金鑽石瓦斯器材工廠 台北市南港區三重路79巷8弄12號 02-26522258	150	○商品檢驗標識(R35818) ●中文標示(外箱標示) 1.未依規定標示調整器之種類(區別單段式或自動切換式調整器)。 2.未依規定標示型式。 3.未依規定標示貨物處理之注意事項。	總評：○ ○外觀 ○整壓性 ○安全裝置作動
3	家庭用液化石油氣用調整器	統領	P : 0.07~1.56MPa Q : 2.0kg/h R : 2.8kPa / D-125A	臺灣	製造商:統領工業有限公司 台中市龍井區舊車路北一巷328號 04-26308555	製造商:統領工業有限公司 台中市龍井區舊車路北一巷328號 04-26308555	400	○商品檢驗標識(R33D77) ●中文標示(外箱標示) 1.未依規定標示調整器之種類(區別單段式或自動切換式調整器)。 2.未依規定標示貨物處理之注意事項。	總評：○ ○外觀 ○整壓性 ○安全裝置作動

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 7088「液化石油氣用壓力調整器」(108年版)。
  - (1) 外觀:不得有龜裂,有礙使用之損傷,以及其他類似之缺陷。
  - (2) 整壓性:閉塞壓力為 3.5 kPa 以下,調整壓力為 2.55 kPa~3.3 kPa。
  - (3) 安全裝置作動:作動開始壓力:5.6 kPa~8.4 kPa;作動停止壓力:5.04 kPa~8.4kPa。
1. 標示查核:依商品檢驗法及 CNS 7088「液化石油氣用壓力調整器」(108年版)第12節檢查。

(1) 商品檢驗標識：「商品檢驗法」第十二條：報驗義務人應於商品本體標示商品檢驗標識。

圖例：



或

(2) 中文標示：

(a) 在調整器上，應以不易被消除之方法標示下列事項：

- (1) 入口壓力之範圍(P)，單位：MPa。
- (2) 容量(Q)，單位：kg/h。
- (3) 基準出口壓力(R)，單位：kPa。
- (4) 製造商名稱或其縮寫。但若採縮寫時，應可易於判斷係為該製造商之名稱。
- (5) 型式。
- (6) 製造年月或其縮寫以及製造號碼。
- (7) 更換期限。
- (8) 供液化石油氣用之說明。
- (9) 燃氣之流動方向。
- (10) 顯示聯管接頭互換性之標示。

(b) 應在外箱之一個面以上，以印刷、貼紙或蓋章之任何一種方式，標示下列事項：(1) 製造商名稱或販售商名稱。(2) 調整器之種類(區別單段式調整器或自動切換式調整器)。(3) 型式。

1. 本次購樣數量共 3 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測部分

(a)

- (1) 「外觀」全數符合規定。
- (2) 「整壓性」全數符合規定。
- (3) 「安全裝置作動」全數符合規定。

(2) 標示檢查部分

- (A) 商品檢驗標識：全數符合規定。
- (B) 中文標示：全數不符合規定。