

115 年度「配線用插頭」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：115003009)

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (詳列不符合情形及商品 檢驗標識字號)	重要零組件比對結果	品質項目檢測結果
1	配線用插頭	成電牌	125V 15A/ CT-0009	臺灣	成電企業有限公司 /臺南市安南區安 和路二段 318 巷 14 7 號/06-3553388	捷統商行/高雄 市楠梓區右昌街 458 號 1 樓/07-3 686687	39	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對：樣品 插頭刀片外觀顏色及鉚 接處端子結構與原型式 試驗報告不一致。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
2	配線用插頭	SC	125V 15A/ CT-0009	臺灣	欣銓國際有限公司 /新北市林口區忠 孝路 658 號/02-294 76358	仕豐百貨行/高 雄市橋頭區仕豐 路 190-5 號/07- 6110406	50	○商品檢驗標識 ○中文標示 ○MIT 微笑標章：成電企業 有限公司	●重要零組件比對：樣品 插頭刀片外觀顏色及鉚 接處端子結構與原型式 試驗報告不一致。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
3	配線用插頭	電の源	125V 15A/ CT-0003	臺灣	成威光電有限公司 /臺南市六甲區中 華路 152 巷 12 號/0 6-6983274	吉立嘉企業有限 公司/高雄市楠 梓區後昌路 832 號/07-3601336	55	○商品檢驗標識 ○中文標示 ○MIT 微笑標章：成電企業 有限公司	●重要零組件比對：樣品 插頭刀片外觀顏色及鉚 接處端子結構與原型式 試驗報告不一致。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
4	配線用插頭	堡明	125V 15A/ D401A	臺灣	大祥電器工廠/臺 南市東區崇善路 37 3 號/06-2884632	家鑫五金百貨商 行/高雄市楠梓 區加仁路 106 號 /07-3662657	20	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對：樣品 絕緣材料使用不符合 CN S15767-1 第 25.2、28.1. 1 節規定之材質，與原型 式試驗報告使用之材質 不符。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ●耐熱： 進行 1 小時球壓試驗，凹 陷區直徑量測值 4.40mm， 超過限制值 2mm，不符合 C NS15767-1 第 25.2 節之規 定。 ○絕緣距離 ●耐熱： 以 750℃ 進行熾熱線試驗， 試驗後試樣上之火焰及輝 光未於熾熱線移除後 30 秒 內熄滅，不符合 CNS15767 -1 第 28.1.1 節之規定。

5	配線用插頭	NDr. AV	125V 15A/ TNT-92R	中國大陸	聖岡科技有限公司 /彰化縣社頭鄉社 斗路一段 385 號/04- 8736238	第八街生活百貨 (藍田店)/高雄 市楠梓區藍田路 918 號/07-5912 688	45	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
6	配線用插頭	雙環	125V 15A/ TH2201	未標示	雙環電器廠/臺南 市崇德 26 街 26 號 06-2682335	振宇五金股份有 限公司楠梓藍田 分公司/高雄市 楠梓區藍田路 1 208 號/07-3640 672	25	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
7	配線用插頭	超電王	125V 15A/ CT-0003	臺灣	潤業國際興業有 限公司/桃園市中壢 區功學路 186 號/03- 4367623	屏南玖玖百貨行 /高雄市苓雅區 興中一路 142 號 /07-3385646	45	○商品檢驗標識 ○中文標示	●重要零組件比對 :樣品 插頭刀片外觀顏色及鉚 接處端子結構與原型式 試驗報告不一致。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
8	配線用插頭	Mayka	125V 15A/ SL-103	中國大陸	瑋崙企業有限公司 /新北市新店區中 正路四維巷 8 弄 4 號 5 樓/02-2219900 0	旺展商行/高雄 市苓雅區文衡二 路 41 號/07-338 9872	40	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
9	配線用插頭	威電	125V 15A/ CB2003	臺灣	京凱企業有限公司 /桃園市平鎮區民 族路雙連 2 段 118 巷 49 弄 14 號/03-4 203506	應時百貨行/高 雄市鹽埕區七賢 三路 103 號 1 樓/ 07-5614577	39	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
10	配線用插頭	Double Sun	125V 15A/ TH2301	臺灣	雙日電器有限公司 /臺南市仁德區民 安路一段 32 號/06- 2601873	特力屋股份有限 公司北高雄分公 司/高雄市左營 區民族一路 948 之 1 號/07-3104 000	59	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 「品質項目檢測」：依據 CNS 15767-1「家用和類似用途插頭及插座—第 1 部：一般要求」、CNS 690「配線用插頭插座—極型及尺度」。
 - (1)「尺度查核」：主要為確認「配線用插頭」上的插頭尺寸是否符合標準規定值，以避免插頭與插座無法插合。
 - (2)「構造」：主要為確認「配線用插頭」構造設計上是否符合安全之要求。
 - (3)「絕緣電阻及絕緣耐電壓」：主要為確認使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (4)「溫升」：主要為確認「配線用插頭」於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (5)「耐熱」：主要為確認「配線用插頭」塑膠部分於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其它有礙使用之異狀。
 - (6)「絕緣距離」：主要為確認「配線用插頭」帶電部之間及帶電部與可觸及表面間之絕緣距離是否符合標準規定值，以免發生短路或觸電的危險。
 - (7)「耐燃」：主要為確認「配線用插頭」塑膠部分於高溫下是否發生引燃，並造成火勢蔓延。
2. 「重要零組件比對」：確認商品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 「標示查核」：

(1)商品檢驗標識

商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。圖例：



或



- (2)中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 15767-1、CNS 15663 第 5 節「含有標示」，檢查本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：

- A. 型號。
- B. 製造商或經銷商之名稱、商標或可識別符號。
- C. 產品額定電壓(V)、電流(A)、功率(W)規格...等。
- D. 極性符號。
- E. 報驗義務人之姓名或名稱及地址。
- F. 限用物質含有情況標示。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目檢測：

- A. 「尺度查核」：全數符合規定。
- B. 「構造」：全數符合規定。
- C. 「絕緣電阻及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
- D. 「溫升」：全數符合規定。
- E. 「耐熱」：計 1 件不符合規定(項次 4)。
- F. 「絕緣距離」：全數符合規定。
- G. 「耐燃」：計 1 件不符合規定(項次 4)。

(2)重要零組件比對：計 5 件不符合規定(項次 1、2、3、4、7)。

(3)標示查核：

A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B.「中文標示」：全數符合規定。