

優良油量計計量管理加油站檢測紀錄表

站名：

檢測日期： 年 月 日

廠牌	油 品	器 號	器差檢測結果		封印 檢 查	合格單 檢 查	備 註
			小流	大流			
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	
					☐ 完整 ☐ 斷損	☐ 有 ☐ 無	

1. 檢測量桶器號：

2. 檢測量桶檢定合格印證編號： ；檢測量桶檢定日期：_____

3. 檢測人員： ；加油站主管：

4. 計量技術人員簽署： ；計量技術人員證書號碼：_____

5. 檢測說明：

(1) 器差(‰)=【器示值(加油機顯示值)-標準值(量桶液位值)】/標準值。

(2) 檢測器差超過正千分之三或低於負千分之三，需立即改善並填寫異常處理單。

(3) 不符合之油量計需請合格維修廠商進行調整或修理，並申請重新檢定。

備註：

1. 檢測日期應於量桶檢定合格後一年內之期間。

2. 應提供可正確核對油量計器號或檢定合格單號之資料。