

## 電源線組（延長線）產品回收改正訊息

- 一、 產品名稱：電源線組（延長線）
- 二、 型號：TC-636H
- 三、 業者：成電企業有限公司
- 四、 數量：360 條
- 五、 產製期間：97 年 1 月至 2 月間
- 六、 銷售地點：各大批發商
- 七、 瑕疵情形：商品於檢驗局抽測檢驗，溫升測試不合格，高於標準值 8°C
- 八、 詳情描述：延長線產品外觀及相關標示位置如附圖
- 九、 造成損害：溫升高於標準值 8°C
- 十、 矯正措施：
  - （一）本公司已向各經銷商通報下架回收製造日期為 97 年 1 月至 2 月間之 TC-636H 電源線組(延長線)。
  - （二）已購買製造日期為 97 年 1 月至 2 月間之 TC-636H 電源線組(延長線)的民眾，可與本公司聯絡，辦理更換產品。
- 十一、產地：台灣
- 十二、業者聯絡方式：
  - （一）電話：(06)355-8085
  - （二）地址：台南市安南區永安路 19 號



