

翰詮實業有限公司 Venmar 全熱交換器產品召回檢修訊息

- 一、產品名稱：全熱交換器。
- 二、型/序號：HRV600i。
- 三、業者：Venmar CES Inc., of Saskatoon, Canada
台灣經銷：翰詮實業有限公司。
- 四、數量：48 台。
- 五、產製期間：2001 年 10 月 2002 年 5 月。
- 六、銷售地點：台灣。
- 七、瑕疵情形：全熱交換器內馬達可能過熱燒毀。
- 八、詳情描述：本設備用來交換室內外空氣，以維持室內空氣品質。
- 九、造成損害：台灣地區尚無任何損害情況發生，使用正常。
- 十、矯正措施：為了安全起見，加拿大原廠統一建議：安裝過熱保護器。
- 十一、產地：加拿大。
- 十二、業者聯絡方式：陳政文及鄭小姐 e-mail:envirot.jw@msa.hinet.net
電話：(02)2977-4386 傳真：(02)2974-5569

