

馬達類

商品名稱	檢測項目	依據標準	安全值
單相交流電動機	絕緣電壓	CNS 1057 、 3618	以直流 500v 之絕緣電阻計，測得電阻為 1MΩ 以上。
	噪音		1).18kw以下，為保護型2極為 58db。 2).37kw、2極為60db。 3).0.75KW、2極為63db。
	最小轉矩試驗		使用卜郎尼馬力計或其他測定轉矩之裝置，測定電動機施加額定頻率，額定電壓起動時之轉矩，計算其與額定轉矩之比。
多相交流電動機、防爆型多相交流電動機	絕緣電壓	CNS 1056、14400	以直流 500v 之絕緣電阻計，測得電阻為 1MΩ 以上。
	溫升		A類絕緣 溫度計法：鐵心 60K 電組法：定子繞組 60K
	電壓變動		在額定頻率下，端子電壓在額定值 ±10% 範圍內變動。