

## UPS 不斷電系統採購規範品質條文範例

- 一、額定容量：500VA/300W(含)以上
- 二、設計方式(二擇一)：採離線式(Off-Line)或在線式(ON-Line)設計  
架構
- 三、輸入電壓：110V±10%
- 四、輸入頻率：60Hz
- 五、輸出電壓：110V±10 %
- 六、電池：採密閉式鉛酸免加水型電池
- 七、輸出插座：提供 4 個電源插座(含)以上
- 八、證明文件：出具經濟部標準檢驗局檢驗合格證明