

本局 110 年度「木製板材」商品專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	木心合板		甲醛釋出量：F3/ 18mm 4x8 尺	臺灣	冠帝興業股份有限公司(高雄市梓官區赤崁北路 158 號)	益生五金行(彰化縣員林市員集路 2 段 476 號、04-8320011)	940	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
2	五層木 芯合板		甲醛釋出量：F3/ 18mm 4x8 尺	臺灣	偉銘木業有限公司(屏東縣內埔鄉中林村中林路 1168 號)	益生五金行(彰化縣員林市員集路 2 段 476 號、04-8320011)	700	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
3	5層全單 板合板		甲醛釋出量：F3/ 9mm 4x8 尺	中國 大陸	百材企業有限公司(新北市五股區五權六路 35 號)	益生五金行(彰化縣員林市員集路 2 段 476 號、04-8320011)	500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
4	複合 I 類木質 地板		甲醛釋出量：F3/ 9x194x1200mm 14 片	臺灣	瀚林木業有限公司(臺中市神岡區新庄里溪頭路 58 巷 13 號)	美日成實業有限公司(臺中市大里區大里路 479 號、04-24062921)	1575	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	複合Ⅲ 類木質 地板	Robina	甲醛釋出量：F3/ 8x1283x193mm	馬來西亞	匠優室內裝修 股份有限公司 (臺中市西屯區 中科路 1725 號 04-27060180)	美日成實業有 限公司(臺中 市大里區大里 路 479 號、 04-24062921)	1058	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
6	F1 結構 用合板		甲醛釋出量：F1/ 12mm 3x6 尺	中國 大陸	亞崧森實業有 限公司(臺中市 霧峰區四德北 路 45 巷 36-1 號)	美日成實業有 限公司(臺中 市大里區大里 路 479 號、 04-24062921)	315	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量 <input type="radio"/> 鉻化砷酸銅含量 <input type="radio"/> 五氯酚含量
7	10 層單 板層積 材		甲醛釋出量：F1/ 8 尺 x 2 寸 x 1 寸	中國 大陸	聯美林業股份 有限公司(彰化 縣線西鄉彰濱 東八路 8 號)	松杰裝璜建材 行(臺中市西 區忠明南路 413-1 號、 04-23751233)	68	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
8	單板層 積材	永新	甲醛釋出量：F3/ 8 尺 x 1.2 寸 x 1 寸	臺灣	元鴻發展股份 有限公司(高雄 市岡山區嘉興 路 452 號)	松杰裝璜建材 行(臺中市西 區忠明南路 413-1 號、 04-23751233)	46	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
9	單板層 積材		甲醛釋出量：F3/ 12 尺 x 2 寸 x 1 寸	中國 大陸	昌益科技實業 有限公司(臺中 市龍井區龍津 里三港路 355 巷 133 號)	湯立建材有限公司(臺中市 南屯區永春東 路 307 號、 04-23820089)	92.4	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	麻木心 板		甲醛釋放量：F3/ 18mm 3x7 尺	臺灣	三朋行股份有 限公司(嘉義縣 民雄鄉北斗村 成功一街 11 號)	湯立建材有限 公司(臺中市 南屯區永春東 路 307 號、 04-23820089)	588	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
11	複合Ⅱ 類木質 地板		甲醛釋放量：F3/ 8x193x1291mm	德國	富盛建材股份 有限公司(臺中 市南區崇倫街 72 巷 32 號、 04-23357000)	富盛建材股份 有限公司(臺 中市南區崇倫 街 72 巷 32 號、 04-23357000)	945	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
12	11 層單 板層積 材	金牌	甲醛釋放量：F3/ 12 尺 x 2 寸 x 1 寸	中國 大陸	宏全合板有限 公司(桃園市平 鎮區金陵路三 段 133 號、 03-5680565)	松鶴建材有限 公司(臺中市 烏日區溪南路 2 段 68 巷 368 弄 156 號、 04-23357659)	80.7	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
13	五層木 心合板	潤邦	甲醛釋放量：F3/ 18mm 4x8 尺	臺灣	崇霖企業股份 有限公司(屏東 縣萬丹鄉萬丹 路三段 191 巷 57 號、 08-7077111)	嘉聯合板建材 行(臺中市烏 日區螺潭里慶 光路 79 之 50、 04-23357878)	588	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量
14	單板層 積材		甲醛釋放量：F3/ 8 尺 x 1.2 寸 x 1 寸	臺灣	萬財興業股份 有限公司(嘉義 縣大林鎮明華 里湖底 55 號)	建國建材行 (臺中市南屯 區文心南二路 138 號、 04-24718166)	50	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋放量

項次	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地 址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
15	單板層積材		甲醛釋出量：F3/ 12 尺 x 2 寸 x 1 寸	中國 大陸	英遠股份有限 公司(彰化縣永 靖鄉五汙村五 汙巷 290-1 號)	聖豐建材有限 公司(臺中市 南屯區黎明路 2 段 249 號、 04-23891972)	78.7	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
16	複合 I 類木質 地板	晶鋼	甲醛釋出量：F3/ 9mmx193mm 1 坪 14 片	臺灣	珈登實業有限 公司(高雄市三 民區鼎金中街 39 號、 07-3417266)	吉普森企業有 限公司(臺中 市潭子區雅潭 路 2 段 292 巷 11-1 號、 04-25338983)	1500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
17	複合 I 類木質 地板		甲醛釋出量：F3/ 600x120x12mm 22 片	無	祥興工程建材 企業社(臺南市 學甲區信義路 55 號)	吉普森企業有 限公司(臺中 市潭子區雅潭 路 2 段 292 巷 11-1 號、 04-25338983)	1300	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 最小包裝或本體未 標示原產地	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
18	裝修用 集成材	特力屋	甲醛釋出量：F1/ 1.8x50x60 公分	中國 大陸	特力屋股份有 限公司(臺北市 內湖區湖元里 新湖三路 23 號 1、2、5 樓、 0800-008007)	特力屋股份有 限公司北屯分 公司(臺中市 北屯區北屯路 407-1 號、04 -22471000)	480	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量
19	複合 I 類木質 地板		甲醛釋出量：F3/ 1200x192x9mm 14 支	臺灣	冠發實業有限 公司(桃園市大 園區田心里 35 鄰照鏡 44 號、 03-3865545)	萊雅興業有限 公司(臺中市 霧峰區丁台路 451 巷 2 號、 04-23399745)	1300	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 甲醛釋出量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
20	複合木質地板	佳樂美	甲醛釋放量：F3/ 140x14.5x1500mm 5pcs	無 (出廠日期為99年10月26日，不需標示產地)	裕祥地板有限公司(臺中市西區民生路165號、04-25586289)	萊雅興業有限公司(臺中市霧峰區丁台路451巷2號、04-23399745)	1568	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 品質檢測：依據國家標準CNS 1349「普通合板」、CNS 11029「裝修用集成材」、CNS 11342「複合木質地板」、CNS 11671「結構用合板」、CNS 11818「單板層積材」進行「甲醛釋放量」品質檢測。

(1) 檢測「甲醛釋放量」。

項次1、2、3、10、13等5件檢測標準為CNS 1349「普通合板」，項次18等1件檢測標準為CNS 11029「裝修用集成材」，項次4、5、11、16、17、19、20等7件檢測標準為CNS 11342「複合木質地板」，項次6等1件檢測標準為CNS 11671「結構用合板」，項次7、8、9、12、14、15等6件檢測標準為CNS 11818「單板層積材」。

(2) 甲醛釋放量之國家標準規定如下表：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F1	0.3 以下	0.4 以下
F2	0.5 以下	1.7 以下
F3	1.5以下	2.1 以下

2. 標示查核：

(1) 依據「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」查核「商品檢驗標識」(商品檢驗標識圖例： TXXXXX 或  RXXXXX)。

註：依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定：「商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製商品安全標章、字軌(「T」或「R」)及指定代碼，並標示於「單板層積材」及「普通合板」本體。

(2) 中文標示應於商品外包裝或本體標示項目分別如下：

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
普通合板	CNS 1349	(a) 品名及層數 (b) 樹種與切削方法 (c) 尺度 (d) 膠合性能 (e) 甲醛釋放量 (f) 防蟲處理 (g) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (h) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，普通合板、裝修用集成材、結構用合板應於本體標示下列事項，並自106年1月1日起另應標示品名及原產地： 1. 商品檢驗標識。 2. 「甲醛釋放量(F1或F2或F3)」。 3. 製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 4. 製造年月日或批號。
裝修用集成材	CNS 11029	(a) 品名 (b) 樹種(或樹種群)名稱 (c) 露出材面 (d) 尺度 (e) 甲醛釋放量 (f) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (g) 製造年月日或批號	
結構用合板	CNS 11671	(a) 品名 (b) 尺度 (c) 膠合性能 (d) 等級 (e) 板面品質 (f) 抗彎性能 (g) 有效斷面係數比 (h) 甲醛釋放量 (i) 防腐防蟲處理方法 (j) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (k) 製造年月日或批號	

商品名稱	國家標準及其中文標示規定		備註
單板層積材	CNS 11818	(a) 品名及層數 (b) 樹種(或樹種群)名稱及產地 (c) 尺度 (d) 表面化粧加工 (e) 甲醛釋出量 (f) 防蟲處理 (g) 製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地址及原產地，或其註冊商標 (h) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，單板層積材應於本體標示下列事項，並自106年1月1日起另應標示品名及原產地： 1. 商品檢驗標識。 2. 「甲醛釋出量(F1或F2或F3)」。 3. 製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。 4. 製造年月日或批號。
複合木質地板	CNS 11342	(a) 品名 (b) 化粧板之樹種名 (c) 尺度 (d) 用途 (e) 材料名稱 (f) 化粧加工方法 (g) 磨耗試驗方法 (h) 甲醛釋出量 (i) 防蟲處理方法 (j) 製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、電話、地址或其註冊商標 (k) 製造年月日或批號	另依「木製板材類商品檢驗作業規定」第6點規定，應於最小包裝或本體標示下列事項，並自106年1月1日起另應標示品名及原產地： 1. 商品檢驗標識。 2. 報驗義務人之姓名或名稱、地址。

3. 本次檢驗件數共20件。

(1) 品質檢測結果：「甲醛釋出量」檢測結果全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

A. 商品檢驗標識：全數皆符合規定。

B. 中文標示：計有1件(項次17)不符合規定。

最小包裝或本體未標示「原產地」(項次17)。