

本局 113 年度「外裝壁磚」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	外裝壁磚 (丁掛磚)	iTILE	227mm×60mm×7.5mm IK62101	臺灣	協裕窯業股份有限公司 新北市鶯歌區中正三路282巷20號 02-26792787	合盛建材有限公司 苗栗縣竹南鎮和興路189巷2號 037-582747~8	472.5 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
2	外裝壁磚 (丁掛磚)	三和磁磚 SANHO	227×60×7.2mm F68015	臺灣	福誠股份有限公司 新北市鶯歌區文化路324巷23號 02-26794396	合盛建材有限公司 苗栗縣竹南鎮和興路189巷2號 037-582747~8	472.5 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
3	石質壁磚	冠軍磁磚 CHAMPION	227×60×8mm S6706U	臺灣	冠軍建材股份有限公司 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號 037-583775	偉訊股份有限公司 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路2段286號 037-583192	840 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
4	鑿岩石	HWA TAI	227mm×60mm×8mm 66009	臺灣	華泰窯業股份有限公司 新北市鶯歌區東湖路14-1號 02-26789950	欣昌建材有限公司 新北市鶯歌區尖山路220號1樓 03-5551133	567 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
5	丁掛磚	歐羅莉亞	60×227×7.5mm B6901	臺灣	晉大陶瓷股份有限公司 桃園市中壢區後興路2段160巷138號 03-4682311	欣昌建材有限公司 新北市鶯歌區尖山路220號1樓 03-5551133	504 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
6	丁掛磚	金石 KS	50×230×7.5mm P2501	臺灣	晉大陶瓷股份有限公司 桃園市中壢區後興路2段160巷138號 03-4682311	中壢美亞建材有限公司 桃園市平鎮區金陵路三段197巷1弄3-1號1樓 03-3682233	1680 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重
7	日式二丁掛	熊貓	230×50mm Y571-37	臺灣	未標示	宏吉建材商行 桃園市龍潭區干城路380巷7弄7之4號 03-4701806	840 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 1.本體未標示製造廠商名稱或其商標。 2.包裝未標示有無施釉、成形方法及尺度未標示厚度。	總評：○ ○背溝之形狀及深度 ○彎曲破壞載重

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	外裝壁磚	六志牌 LAUNCH	60×226×8mm H086700A	臺灣	六志工業股份有限公司 新北市鶯歌區甲三街17號 02-26703539	勵鑫建材有限公司 桃園市中壢區健行里中北路二段208巷7號8樓 03-4501663	756元	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 背溝之形狀及深度 <input type="radio"/> 彎曲破壞載重
9	外裝壁磚	白馬牌 WHITE HORSE	227×60×8mm 0G7902AR	臺灣	白馬窯業股份有限公司 桃園市楊梅區新榮里電研路5號 03-4903111	建金行 桃園市中壢區東興里龍岡路一段113號 03-4581126	840元	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 背溝之形狀及深度 <input type="radio"/> 彎曲破壞載重
10	二丁掛磁磚	三勝	230mm×50mm×8.0mm A18-032	臺灣	製造商：華泰窯業股份有限公司 總代理：三勝陶瓷股份有限公司 新北市鶯歌區中正三路335巷24-22號 02-86780925	東信行 桃園市中壢區水尾里新生路556號 03-4527016	735元	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 背溝之形狀及深度 <input type="radio"/> 彎曲破壞載重


「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質項目檢測：依據國家標準 CNS 9737「陶瓷面磚」(105年9月14日版本)檢測「背溝之形狀及深度」及「彎曲破壞載重」。

(1) 背溝之形狀及深度：

- A. 背溝之形狀：形狀如倒勾狀，由製造廠商訂之。倒勾狀係指如下圖之例1所示，在背溝大略先端部之寬度(L_0)與大略底根部之寬度(L_1)，其相互關係呈 $L_0 > L_1$ 之形狀者。又如例2所示之背溝時，其背溝深度(h)，(L_2)係背溝在 $1/2 h$ 處之寬度，須符合 $L_0 > L_2$ 之關係。尚有，如例3所示，在例1及例2以外之形狀時，只要其大略底根部(L_3)，能符合 $L_0 > L_3$ 之條件者，得視為倒勾狀。



B. 背溝之深度：在製作尺度所訂定部分之背溝深度，須符合下表之基準。惟面磚之端部設有傾斜時，不包含該部分。

面磚表面之面積	背溝之深度(h)
未滿 15 cm ²	0.5 mm 以上
15 cm ² 以上、未滿 60 cm ²	0.7 mm 以上
60 cm ² 以上	1.5 mm 以上
參考：背溝之深度(h)，最大為 3.5 mm。	

(2) 彎曲破壞載重：外裝壁磚之彎曲破壞載重須符合 720 N 以上之規定。

2. 標示查核：

(1) 商品檢驗標識：商品最小單位包裝應貼有或印有「商品檢驗標識」(圖例：)。

(2) 中文標示：依據「商品檢驗法」及 CNS 9737 第 9.1 節至第 9.3 節規定。

A. 產品之標示：製造廠商名稱或其商標及生產國名或地區。

B. 包裝或送貨單之標示：種類(有無施釉、主要用途、成形方法及吸水率區分)、尺度、製造廠商名稱或其商標。

C. 使用場所之標示：面磚須以型錄、說明書等，明確標示是否合適使用場所之區分。

D. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依據商品檢驗法第 11 條之規定。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質項目：全數符合規定。

(2) 標示查核：

A. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B. 「中文標示」：計 1 件不符合(項次 7)，不符合情形為本體未標示製造廠商名稱或其商標，且包裝未標示有無施釉、成形方法及尺度未標示厚度。