

114 年度「配線用插座」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：114003008)

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果 (詳列不符合情形及商品 檢驗標識字號)	重要零組件比對結果	品質項目檢測結果
1	配線用插座	CS MAGIC	125V 15A / CS-105	台灣	馬綺電器企業有限公司/ 臺南市東區生產路 560 號/06-2685047	特力屋股份有限公司鳳山分公司(鳳山店)/高雄 市鳳山區老爺里瑞隆東 路 99 號/07-7669000	69	○商品檢驗標識：R63367 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
2	配線用插座	Panasonic	125V 15A / WNF1101	台灣	台灣松下電材股份有限公司/ 桃園市大溪區信義路 228 號/03- 3889500	特力屋股份有限公司鳳山分公司(鳳山店)/高雄 市鳳山區老爺里瑞隆東 路 99 號/07-7669000	68	○商品檢驗標識：R41012 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
3	配線用插座	大祥	125V 15A / D508A	台灣	東詣電器有限公司/ 臺南市東區崇善路 373 號/06- 2884632	特力屋股份有限公司鳳山分公司(鳳山店)/高雄 市鳳山區老爺里瑞隆東 路 99 號/07-7669000	60	○商品檢驗標識：R63370 ○中文標示	●重要零組件比對：樣品上蓋 使用不符合 CNS15767-1 第 25.2 節規定之材質，與原型式試驗 報告使用之材質不符。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ●耐熱： 進行球壓試驗，凹陷區直徑 量測值 4.85mm，超過限制值 2mm，不符合 CNS15767-1 第 25.2 節之規定。 ○絕緣距離 ○耐燃
4	配線用插座	JYE	125V 15A / JY-1001SW	越南	三晰電工科技股份有限公司/ 臺中市東區立德東街 33 號 3 樓/ 04-22821224	特力屋股份有限公司鳳山分公司(鳳山店)/高雄 市鳳山區老爺里瑞隆東 路 99 號/07-7669000	36	○商品檢驗標識：R54670 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃

5	配線用插座	嶸光	125V 15A / WJ-1026	台灣	嶸光電器有限公司/臺南市安南區政安路 57 巷 9 號/06-3552631	振宇五金股份有限公司小港山明分公司(高雄小港店)/高雄市小港區山明路 1 之 30 號/07-8060327	45	○商品檢驗標識：R63109 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
6	配線用插座	雙環	125V 15A / TH1200	台灣	雙環電器廠/臺南市崇德 26 街 26 號/06-2682335	振宇五金股份有限公司小港山明分公司(高雄小港店)/高雄市小港區山明路 1 之 30 號/07-8060327	27	○商品檢驗標識：R63381 ●中文標示：樣品未將限用物質含有情況標示於商品本體、包裝或說明書，不符合 CNS15663 第 5 節含有標示之規定。	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
7	配線用插座	Suzone	250V 20A / SP-4820	台灣	樹榮電工科技股份有限公司/臺中市龍井區台西南路 203 號/04-26301016	中將電子實業有限公司/高雄市三民區長明街 247 號/07-2354786	70	○商品檢驗標識：R54677 ●中文標示：樣品未將限用物質含有情況標示於商品本體、包裝或說明書，不符合 CNS15663 第 5 節含有標示之規定。	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
8	配線用插座	Panasonic	125V 15A / WNF1402	台灣	台灣松下電材股份有限公司/桃園市大溪區信義路 228 號/03-3889500	康福電子實業有限公司(大林電子)/高雄市三民區長明街 197 號/07-2379997	68	○商品檢驗標識：R41012 ○中文標示	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
9	配線用插座	LKEW	125V 15A / LK4615-1	台灣	永裕電器廠有限公司/臺南市安南區安和路二段 318 巷 141 號/06-3561631	康福電子實業有限公司(大林電子)/高雄市三民區長明街 197 號/07-2379997	19	○商品檢驗標識：R63139 ○中文標示	●重要零組件比對：樣品外殼使用不符合 CNS15767-1 第 28.1.1 節規定之材質，與原型式試驗報告使用之材質不符。	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ●耐燃：進行熾熱線試驗，試驗後試樣上之火焰及輝光未於熾熱線移除後 30 秒內熄滅，不符合 CNS15767-1 第 28.1.1 節之規定。

10	配線用插座	雙環電工	125V 15A /TH 1306	台灣	委託製造商： 帆舜有限公司/臺中市北屯區敦化路一段 435 號/04-22966445	惠喬商行(宏展五金百貨)/高雄市前鎮區草衙二路 367 號 1 至 2 樓/07-8418228	50	○商品檢驗標識：R63381 ●中文標示：外包裝標示 RoHS 網址，查無樣品型號 TH 1306 限用物質含有情況標示，不符合 CNS15663 第 5 節含有標示之規定，且與原申請文件不一致。	○重要零組件比對	○尺度查核 ○構造 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○溫升 ○耐熱 ○絕緣距離 ○耐燃
----	-------	------	----------------------	----	--	--	----	---	----------	---

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

- 「品質項目檢測」：依據 CNS 15767-1「家用和類似用途插頭及插座—第 1 部：一般要求」、CNS 690「配線用插頭插座—極型及尺度」。
 - 「尺度查核」：主要為確認「配線用插座」上的插座尺寸是否符合標準規定值，以避免插頭與插座無法插入。
 - 「構造」：主要為確認「配線用插座」構造設計上是否符合安全之要求。
 - 「絕緣電阻及絕緣耐電壓」：主要為確認使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - 「溫升」：主要為確認「配線用插座」於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 「耐熱」：主要為確認「配線用插座」塑膠部分於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其它有礙使用之異狀。
 - 「絕緣距離」：主要為確認「配線用插座」帶電部之間及帶電部與可觸及表面間之絕緣距離是否符合標準規定值，以免發生短路或觸電的危險。
 - 「耐燃」：主要為確認「配線用插座」塑膠部分於高溫下是否發生引燃，並造成火勢蔓延。
- 「重要零組件比對」：確認商品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 「標示查核」：
 - 商品檢驗標識
商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。圖例： 或 
 - 中文標示：依據商品檢驗法及國家標準 CNS 15767-1、CNS 15663 第 5 節「含有標示」，檢查本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：
 - 型號。
 - 製造商或經銷商之名稱、商標或可識別符號。
 - 產品額定電壓(V)、電流(A)、功率(W)規格...等。
 - 極性符號。
 - 報驗義務人之姓名或名稱及地址。
 - 限用物質含有情況標示。
- 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - 品質項目檢測：

- A. 「尺度查核」：全數符合規定。
- B. 「構造」：全數符合規定。
- C. 「絕緣電阻及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
- D. 「溫升」：全數符合規定。
- E. 「耐熱」：計 1 件不符合規定(項次 3)。
- F. 「絕緣距離」：全數符合規定。
- G. 「耐燃」：計 1 件不符合規定(項次 9)。

(2)重要零組件比對：計 2 件不符合規定(項次 3、9)。

(3)標示查核：

- A. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。
- B. 「中文標示」：計 3 件不符合規定(項次 6、7、10)。